

7. 場面別手続き概要

① 事業場を新設する場合

(例) 工場を建設する、店をオープンする、ビルを建てる、テナントビルに入居するなど

受電電圧1万V未満 の需要設備、 出力2000kW未満の 太陽電池発電所、風 力発電所	主任技術者の選任 (8ページ) または外部委託承認申請 (26ページ) 保安規程届出 (2ページ) ばい煙発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設等に係る工事計画届出 (56ページ)
受電電圧1万V以上 の需要設備、 出力2000kW以上の 太陽電池発電所、風 力発電所	主任技術者の選任 (8ページ) 保安規程届出 (2ページ) 工事計画届出 (56ページ) ばい煙発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設等に係る工事計画届出 (56ページ)

② 事業場を譲渡、譲受した場合

(例) 工場を購入した、店を買った、ビルを買ったなど

受電電圧1万V未満 の需要設備、 出力2000kW未満の 太陽電池発電所、風 力発電所	【譲渡側】 自家用電気工作物廃止報告 (135ページ) 【譲受側】 主任技術者の選任 (8ページ) または外部委託承認申請 (26ページ) 保安規程届出 (2ページ) ばい煙発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設設置届出 (138ページ) 及び自家用電気工作物使用開始届出 (139ページ)
受電電圧1万V以上 の需要設備、 出力2000kW以上の 太陽電池発電所、風 力発電所	【譲渡側】 自家用電気工作物廃止報告 (135ページ) 【譲受側】 主任技術者の選任 (8ページ) 保安規程届出 (2ページ) 自家用電気工作物使用開始届出 (139ページ) ばい煙発生施設を有する場合は、ばい煙発生施設設置届出 (138ページ)

③ 主任技術者を選任（兼任・許可）から外部委託に変更した場合

主任技術者の解任（131ページ）

外部委託承認申請（26ページ）

保安規程変更届出（保安規程届出書でも可）（2ページ）

④ 設置者法人の社名、所在地、代表者、事業場名、事業場所在地を変更した場合

保安規程変更届出（保安規程本文に変更がなければ不要）（2ページ）

ばい煙発生施設等を有する場合は氏名等変更届出（136ページ）

ばい煙発生施設等がない場合は名称等変更報告

⑤ 責任分界点、保安組織、使用区域を変更した場合

保安規程変更届出（2ページ）

⑥ 設置者について相続、合併又は分割があった場合

保安規程変更届出（保安規程本文に変更がなければ不要）（2ページ）

事業用電気工作物設置者地位承継届出（140ページ）

⑦ 事業場を廃止した場合

（例）工場を閉鎖した、店を閉めた、ビルを売却し電力会社との契約を解除したなど

自家用電気工作物廃止報告（135ページ）

⑧ 発電所を廃止した場合

自家用電気工作物廃止報告（135ページ）

⑨ 発電設備の一部を廃止した場合

自家用電気工作物出力（又は電圧）変更報告書（134ページ）

⑩ 需要設備のうち非常用予備発電装置（ばい煙発生施設）のみを廃止した場合

特定施設等使用廃止届出（137ページ）