

設備条件確認書

当事業場は、次の設備条件を満たしているため、委託契約の相手方が行う点検を〇ヶ月に1回以上とします。

事業場名 _____

作成者名 _____

設備条件		設備容量		
		100kVA 以下	100kVA 超過	100kVA 超過
1	構外にわたる高圧電線路がないもの	適・否	適・否	適・否
	柱上に設置した高圧変圧器がないもの	適・否	適・否	適・否
	高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く)に可燃性絶縁油を使用していないもの	適・否	適・否	適・否
	保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの	適・否	適・否	適・否
	責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの	適・否	適・否	適・否
2	受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)	適・否	—	—
	蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの	適・否	—	—
	引込施設に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置してあるもの	適・否	—	—
3	低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を有するもの メーカー名 _____ 製品名 _____ 型式 _____	—	—	適・否
4	非常用照明設備、消防用設備、昇降機、その他非常用に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してあるもの	—	—	適・否
	点検頻度	3ヶ月 に1回	2ヶ月 に1回	

- ① 適・否のいずれかに○を付けて下さい。
- ② すべての項目を満たすこと。ただし、100kVA超過の設備については、3又は4の設備条件を満たすこと