

## 漏電遮断器の設置に係る設備調査表（例）

事業場名

作成者

条 件	判定
<p>(1)</p> <p>ア．「非常用照明設備、消防設備、昇降機、その他非常用に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備」に適合する電気工作物にあつては、日本工業規格JIS C8371（漏電遮断器）に規定する高速高感度形に適合する漏電遮断器を設置してあること。</p> <p>イ．幹線及び分岐回路の配線を人が直接触れる恐れが無いように施設した場合は、当該部分の定格感度電流を200mA以下とすることができる。</p>	適 ・ 否